

云南省气象局文件

云气发〔2024〕1号

云南省气象局关于 2023 年度 云南省雷电防护装置检测质量考核结果的通报

云南省辖区内各雷电防护装置检测机构，各州、市气象局：

为加强雷电防护装置检测质量管理，规范雷电防护装置检测行为，提高雷电防护装置检测机构服务能力和水平，有效防御雷电灾害，根据《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令 第 31 号令，2022 年修订）第二十六条之规定，云南省气象局对 2023 年在云南省辖区内开展业务的雷电防护装置检测机构的检测质量进行考核，现将考核结果通报如下。

一、考核工作组织

本次考核工作由云南省气象局政策法规处负责组织实施，各州（市）气象局配合。云南省气象局政策法规处成立了2023年云南省雷电防护装置检测质量考核工作组和专家组，对云南加莱希安全检测有限公司等27个雷电防护装置检测机构的75个检测项目进行考核。

二、考核结果

2023年云南省雷电防护装置检测质量考核中被考核项目全部合格的雷电防护装置检测机构15家，占被考核机构总数的55.6%，存在不合格考核项目的雷电防护装置检测机构12家，占被考核机构总数的44.4%；59个被考核项目考核合格，占被考核项目总数的78.7%，16个被考核项目考核不合格，占被考核项目总数的21.3%。具体考核结果详见附件。

三、存在的主要问题

通过本次考核，发现被考核不合格项目存在应检未检问题比较突出、检测仪器操作使用不熟练、检测技术方法理解不透彻、使用雷电防护装置检测技术标准错误、检测报告内容与原始记录不一致等问题。请在云南省开展雷电防护装置检测业务的各检测机构对考核中存在的问题及时整改，提高检测质量，每年主动接受并配合做好雷电防护装置检测质量考核工作。

附件：云南省 2023 年防雷装置检测质量考核结果



云南省 2023 年防雷装置检测质量考核结果

序号	检测机构	考核项目序号	受检单位	项目名称	考核结果
1	云南加莱希安全检测有限公司	1	会泽云能投新能源开发有限公司	会泽云能投新能源开发有限公司 2022 年防雷装置检测	合格
		2	云南滇能(集团)控股公司勐海流沙河分公司	云南滇能(集团)控股公司勐海流沙河分公司流沙河一级电站 2022 年防雷装置检测	合格
		3	云南顺丰洱海环保科技股份有限公司	云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2022 年度防雷装置检测	不合格
2	保山市气象灾害防御技术中心	4	保山市安捷新能源开发有限公司	车用醇醚清洁燃料加注站防雷检测	合格
		5	云南云投版纳石化有限责任公司	凤仪加油站防雷检测	合格
		6	保山市骐隆烟花爆竹有限责任公司	汉庄镇左官村烟花爆竹仓库防雷检测	合格
3	云南宾辉科技有限公司	7	昆明阳宗海加油站有限公司阳宗海南区加油站	昆明阳宗海南区加油站防雷、防静电装置安全检测	合格
		8	云南华联锌钢股份有限公司	响水电站防雷装置安全技术检测	合格
		9	云南机场集团有限责任公司临沧机场	云南机场集团有限责任公司临沧机场防雷装置安全检测	合格
4	云南标普电气检测技术有限公司	10	云南惠丰铜业有限公司	云南惠丰铜业有限公司 2022 年防雷装置检测	合格
		11	鲁甸县腾信加油站	鲁甸县腾信加油站 2023 上半年防雷装置检测	不合格
		12	文山市恒泰经贸有限公司	文山市恒泰经贸有限公司 2023 年度防雷装置检测	合格
5	楚雄州气象灾害防御技术中心	13	云南天憬力民用爆破服务有限公司	云南天憬力民用爆破服务有限公司民爆库检测	合格
		14	大姚云鑫石化有限公司	云鑫加油站雷电防护装置检测	合格
		15	中石化楚雄三泉加气站	中石化楚雄三泉加气站雷电防护装置检测	合格
6	曲靖市气象灾害	16	曲靖市麒麟区潇湘农机加油站	潇湘农机加油站雷电防护装置检测	合格

	防御技术中心	17	云南永安制药有限公司	办公楼、提取车间、配电室、固体车间雷电防护装置定期检测	合格
		18	曲靖乾坤纸制品有限公司	曲靖乾坤纸制品有限公司雷电防护装置定期检测	合格
7	云南云雷联创气象科技服务有限公司	19	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司金河加油站	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司金河加油站防雷、防静电装置检测项目	合格
		20	中国石油天然气股份公司云南销售分公司曲靖松林油库	中国石油天然气股份公司云南销售分公司曲靖松林油库防雷、防静电装置检测项目	合格
		21	云南省疾病预防控制中心	云南省疾病预防控制中心建筑物、设备防雷装置检测项目	合格
8	昆明南方地球物理技术开发有限公司	22	玉溪市烟草公司	玉溪市烟草公司防雷装置检测	合格
		23	云南昆明国家粮食储备中转库有限公司	昆明国家粮食储备中转库防雷装置检测	合格
9	云南雷宝科技服务有限公司	24	中国建设银行股份有限公司昆明安宁支行	昆明安宁支行 2023 年度防雷装置检测	合格
		25	安宁市第二幼儿园	安宁市第二幼儿园 2023 年度防雷装置检测	合格
		26	安宁市机关事务管理局	安宁市机关事务管理局宁湖大厦 2023 年度防雷装置检测	合格
10	科海工程检测有限公司	27	云南中臣石油有限公司	云南中臣石油有限公司东菊加油站 2023 年上半年雷电防护检测项目	合格
		28	云南磷源化工有限公司黄磷厂	云南磷源化工有限公司黄磷厂	合格
		29	云南英茂石化科技有限公司	云南英茂农化科技有限公司 2023 年雷电防护装置检测	合格
11	云南朗泰检测有限公司	30	大理州庆峰新材料有限公司	大理州庆峰新材料有限公司防雷检测	合格
		31	云南省广播电视局下关 653 台	下关 653 台防雷检测	合格
		32	多宝电缆股份有限公司	多宝电缆股份有限公司防雷检测	合格
12	云南华铄检测技	33	昆明融创汇鑫商业运营管理有限公司	昆明融创汇鑫商业运营管理有限公司（融创小镇）	不合格

	术服务有限公司	34	红河州烟草物流分公司	红河州烟草物流分公司（分拣车间）防雷检测	合格
13	云南楚天工程检测有限公司	35	云南烟叶复烤有限责任公司保山复烤厂	云南烟叶复烤有限责任公司保山复烤厂 2023 年防雷设施检测服务项目（除除尘房（含毁型间）、动力中心、生产技术室危化品仓库）	不合格
		36	昆明市双环电力电缆有限公司	昆明市双环电力电缆有限公司双环特种电缆生产厂房防雷装置定期检测服务项目	合格
14	云南卓淮检测技术有限公司	37	云南瑞升烟草技术（集团）有限公司	云南瑞升烟草技术（集团）有限公司 2023 年度防雷装置安全检测	合格
		38	昆明五华吾悦广场	昆明五华吾悦广场 2023 年度防雷装置安全检测	合格
15	江西爱劳电气安全技术有限公司云南分公司	39	云南轶杰机械设备有限公司	云南轶杰机械设备有限公司 2022 年防雷装置检测	合格
		40	昆明固省工贸有限公司	昆明固省工贸有限公司 2023 年防雷装置检测	合格
		41	中国人民解放军 32260 部队	中国人民解放军 32260 部队（盘龙营区）2023 年上半年防雷装置检测	合格
		42	安宁大德通工贸有限公司	安宁大德通工贸有限公司 2023 年防雷装置检测	不合格
		43	安宁碧水源环保科技有限公司	安宁碧水源环保科技有限公司 2023 年防雷装置检测	合格
16	吉林省宇泰安全技术服务有限公司昆明分公司	44	玉溪矿业有限公司（炸药库）	玉溪矿业有限公司（炸药库）防雷装置检测	合格
		45	云南磷化集团有限公司昆阳磷矿分公司（变电站）	云南磷化集团有限公司昆阳磷矿分公司（变电站）	合格
		46	云南金鼎锌业有限公司	采矿二厂跑马坪炸药仓库防雷装置检测	合格
17	湖南新中天检测有限公司	47	保山华润燃气有限公司	水长配气站防雷装置检测	合格
		48	施甸县飞达烟花爆竹有限公司	烟花爆竹仓库防雷装置检测	合格
18	吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司	49	罗平燃气有限公司	罗平燃气有限公司防雷装置检测	不合格
		50	曲靖市宝方工业气体有限公司	曲靖市宝方工业气体有限公司防雷装置检测项目	合格
		51	曲靖浩源服务有限公司	曲靖浩源服务有限公司防雷装置检测项目	合格
19	辽宁雷电防护工	52	安宁蓝焰燃气有限公司车用燃气分公司	安宁蓝焰燃气有限公司车用燃气分公司 LNG 加气站 2023	合格

	程有限责任公司			年防雷检测项目	
		53	广南瑞祥烟花爆竹经营有限责任公司	烟花爆竹仓库防雷检测	合格
		54	昆明广播电视大学	昆明广播电视大学 2023 年防雷检测项目	合格
20	湖北天晨防雷科技有限公司	55	湖北天晨防雷科技有限公司	华润新能源光伏发电（昭通）有限公司	不合格
21	北京达安防雷设施检测有限公司	56	昆明医科大学第二附属医院石林天奇医院	昆明医科大学第二附属医院石林天奇医院雷电防护装置检测	不合格
		57	云南广联饮料有限公司	云南广联饮料有限公司雷电防护装置检测	不合格
		58	江西威安爆破工程有限公司	江西威安爆破工程有限公司雷电防护装置检测	合格
		59	怒江交运石化加油站	怒江交运石化加油站雷电防护装置检测	不合格
		60	云南三江民爆服务有限责任公司	云南三江民爆服务有限责任公司雷电防护装置检测	合格
22	山东天科防雷工程有限公司	61	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司小菜园加油站	小菜园加油站雷电防护装置检测	不合格
		62	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司高新加油站	高新加油站雷电防护装置检测	合格
		63	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司	晋宁城西加油站雷电防护装置检测	合格
23	云南省气象灾害防御技术中心	64	昆明滇池国家旅游度假区海埂游乐有限公司	海埂公园防雷装置检测	合格
		65	普洱锦华烟花爆竹专营有限公司	半坡烟花爆竹仓库 2023 年上半年雷电防护装置检测	合格
		66	大理钱氏气体有限责任公司	大理钱氏五金气体供应站上登分公司	合格
24	云南启旭科技有限公司	67	云南长开科技有限公司	云南长开科技有限公司 2023 年度防雷装置检测	合格
		68	云南海乐佳工贸有限公司	云南海乐佳工贸有限公司 2023 年度防雷装置检测	合格
25	河北德创检测服务有限公司	69	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司香电三厂防雷检测、岗一电厂接地网检测及开挖检查项目	合格

		70	三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂	溪洛渡水电站区域防雷检测	不合格
26	山西恩博利雷电防护有限公司	71	曲靖仁昌畅远燃气有限公司	曲靖仁昌畅远燃气有限公司	不合格
		72	中国航空油料有限责任公司云南分公司	中国航空油料有限责任公司云南分公司昭通供应站防雷设施检测	不合格
		73	富源县中升加油站	富源县中升加油站	不合格
27	云南国栋工程检测有限公司	74	中广核新能源综合能源服务（深圳）有限公司	中广核云南楚雄大姚县石板箐 200MW 光伏发电项目一期	合格
		75	丽江市人民医院	建筑物防雷检测	不合格

注：共计对 27 家雷电防护装置检测机构，75 个项目进行了雷电防护装置检测质量考核。其中 12 家机构 16 个项目不合格。